



13

Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах
(Каменск-Уральский отдел
Управление Роспотребнадзора по
Свердловской области)
623418, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 97
тел.: (3439) 37-09-90, факс (3439) 37-03-90
e-mail: mail_05@66.rosпотребнадzor.ru
http:// www.66.rosпотребнадzor.ru

66

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 100
комбинированного вида"

623417, Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский, ул.
Пролетарская, д. 15 А



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000108437988 от 14.11.2023 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

от 13.12.2023 г.

№ 844/2023-62

При проведении профилактического визита с 05.12.2023 г. по 12.12.2023 г.
в отношении

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 100
комбинированного вида"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

623417, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Пролетарская, д. 15

юридический адрес А

дата регистрации 02.12.2002

ИНН/ОГРН 6665008402 / 1026600934480

Детский сад № 100 (623417, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Пролетарская, д. 15 А)
рассмотрении представленных документов: акта от 12.12.2023 г.

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма-тивного документа	пункт НД	срок
1.	В непосредственной близости от въезда на территорию «Детский сад №100» оборудовать площадку с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.	СП 2.4.3648-20	2.2.3.	02.09.2024

2.	На пищеблоке устранить дефекты полового покрытия.		2.5.2.	02.09.2024
----	---	--	--------	------------

Информацию о выполнении предписания представить в
 Каменск-Уральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (623418,
 Свердловская область, город Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97)
 в срок до 02.09.2024 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании,
 необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

2. фотоматериалы

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего
 государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к
 административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо,
 штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти
 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом (статья 40 Федерального закона «О
 государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с
 использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по
 ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 100
 комбинированного вида"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

главный специалист-эксперт
 Территориального отдела
 Управления Роспотребнадзора по
 Свердловской области в городе
 Каменск-Уральский, Каменском
 районе, Сухоложском и
 Богдановичском районах




Калугина Марина Владимировна

должность лица, уполномоченного осуществлять
 госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:



должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания