



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

**Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах**

(Каменск-Уральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области)
623418, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 97
тел.: (3439) 37-09-90, факс (3439) 37-03-90
e-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
http://www.66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 100 комбинированного вида"

623417, Свердловская обл., г.о. Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Пролетарская, д. 15 А

dc100-zav@rambler.ru



Профилактическое мероприятие № 66260041000120987197 от 12.03.2026 г

РЕКОМЕНДАЦИИ

по соблюдению обязательных требований

№ 17/2006-55

от 10.04.2026

При проведении обязательного профилактического визита с 30.03.2026 по 10.04.2026, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66260041000120987197 от 12.03.2026 г.

в отношении

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 100 комбинированного вида"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя	623417, Свердловская обл., г.о. Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Пролетарская, д. 15 А
юридический адрес	ул. Пролетарская, д. 15 А
дата регистрации	02.12.2002
ИНН/ОГРН	6665008402 / 1026600934480
Детский сад № 100 (623417, г.о. Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Пролетарская, д. 15 А

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах № 66260041000120987197 от 12.03.2026 г.

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью профилактики нарушений, на основании ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

РЕКОМЕНДУЮ

обеспечить соблюдение обязательных требований, в том числе, путем проведения следующих мероприятий, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание мероприятий
1.	30.03.2026г с 09:30 до 10:40 на объекте Детский сад № 100 по адресу: 623417, г.о. Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Пролетарская, д. 15А нарушены требования к отделке помещений: в группе детей с ЗПР "Смешарики" в моечной дефекты отделки потолка (трещины), что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств	СП 2.4.3648-20	п.2.5. 2.5.3	Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»
2	допущены к работе работники не соответствующие требованиям, касающиеся прохождения мед.осмотра, а именно: нарушены требования к проведению медицинского осмотра сотрудников. При рассмотрении списка сотрудников с данными о вакцинации, исследований установлено нарушение требований к прохождению предварительного медицинского осмотра, а именно: -п.н. 27 в списке - повар С.Е.В. Отсутствует информация о результатах исследования на носительство патогенного стафилококка.	2.4.3648-20	1.5.	Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>,
3	нарушаются требования к приготовлению дез.средств, а именно: 30.03.2026 в 09:40 в рамках профилактического визита проведен отбор пробы дезинфицирующего средства «Део-хлор», рабочий раствор 0,015%, в результате проведенных испытаний установлено, что в Детском саду № 100, Свердловская обл., г.о. Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Пролетарская, д.15а, санузел группы для детей с ЗПР «Смешарики» - массовая доля активного хлора составляла 0,0160±0,0040 % при ВДУ 0,0135-0,0165%, что не соответствует требованиям п.2.11.6 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого «Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением» и подтверждается протоколом	2.4.3648-20	2.11.6.	Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением

лабораторных испытаний № 66-01-05/06963-26 от 07.04.2026 г, выданным ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432)			
--	--	--	--

Контролируемое лицо в добровольном порядке вправе представить сведения о проведении мероприятий в соответствии с рекомендациями в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах по адресу: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97, по эл. почте: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru. в срок до 01.09.2026

главный специалист-эксперт
 Территориального отдела Управления
 Роспотребнадзора по Свердловской области
 в городе Каменск-Уральский, Каменском
 районе, Сухоложском и Богдановичском
 районах



Бердышева Елена
 Александровна

ФИО

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

Рекомендации получил

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи рекомендаций:

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания